



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.1.4.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-01-30

Miasto Dąbrowa Górnicza
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr OL-05/OL/CHZ-01/26/08/N z dnia 27.01.2026 r.
wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbek	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dąbrowa Górnicza ul. Swobodna 59 – wypływ ze zbiornika ciepłej wody – kotłownia pawilon II
Rodzaj próbek	woda ciepła
Próbkę pobrał	przedstawiciel PPIS w Dąbrowie Górniczej
Nr protokołu pobrania próbek	1/2026
Liczba analityczna	8/26/N
Data poboru próbek	15.01.2026 r.
Data dostarczenia próbek	15.01.2026 r.
Data wykonania badań	15.01.2026 r. -26.01.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych (pateczki *Legionella sp.*)
spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez
ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej
informuje, że:

stwierdzono brak skażenia wody przez pateczki *Legionella sp.*

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.1.4.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-01-30

Miasto Dąbrowa Górnicza
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr OL-05/OL/CHZ-01/26/15/N z dnia 27.01.2026 r.
wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbek	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dąbrowa Górnicza ul. Swobodna 59 – pomieszczenie socjalne P.6.0.14– parter, pawilon VI
Rodzaj próbek	woda ciepła
Próbkę pobrał	przedstawiciel PPIS w Dąbrowie Górniczej
Nr protokołu pobrania próbek	8/2026
Liczba analityczna	15/26/N
Data poboru próbek	15.01.2026 r.
Data dostarczenia próbek	15.01.2026 r.
Data wykonania badań	15.01.2026 r. -26.01.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych (pateczki *Legionella sp.*) spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

stwierdzono brak skażenia wody przez pateczki *Legionella sp.*

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.1.4.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-01-30

Miasto Dąbrowa Górnicza
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr OL-05/OL/CHZ-01/26/13/N z dnia 27.01.2026 r.
wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dąbrowa Górnicza ul. Swobodna 59 – cukiernia P.1.0.45 – parter, pawilon I
Rodzaj próbki	woda ciepła
Próbkę pobrał	przedstawiciel PPIS w Dąbrowie Górniczej
Nr protokołu pobrania próbki	6/2026
Liczba analityczna	13/26/N
Data poboru próbki	15.01.2026 r.
Data dostarczenia próbki	15.01.2026 r.
Data wykonania badań	15.01.2026 r. -26.01.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych (pałeczki *Legionella sp.*) spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

stwierdzono brak skażenia wody przez pałeczki *Legionella sp.*

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.1.4.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-01-30

Miasto Dąbrowa Górnicza
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr OL-05/OL/CHZ-01/26/14/N z dnia 27.01.2026 r.
wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dąbrowa Górnicza ul. Swobodna 59 – klasa P1.15 – I piętro, pawilon VII
Rodzaj próbki	woda ciepła
Próbkę pobrał	przedstawiciel PPIS w Dąbrowie Górniczej
Nr protokołu pobrania próbki	7/2026
Liczba analityczna	14/26/N
Data poboru próbki	15.01.2026 r.
Data dostarczenia próbki	15.01.2026 r.
Data wykonania badań	15.01.2026 r. -26.01.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych (pateczki *Legionella sp.*) spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

stwierdzono brak skażenia wody przez pateczki *Legionella sp.*

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.1.4.2026

Dąbrowa Górnicza, 2026-01-30

Miasto Dąbrowa Górnicza

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr OL-05/OL/CHZ-01/26/10/N z dnia 27.01.2026 r.
wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbek	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dąbrowa Górnicza ul. Swobodna 59 – zaplecze P4.2.25-2.27 – II piętro, pawilon IV
Rodzaj próbek	woda ciepła
Próbkę pobrał	przedstawiciel PPIS w Dąbrowie Górniczej
Nr protokołu pobrania próbek	3/2026
Liczba analityczna	10/26/N
Data poboru próbek	15.01.2026 r.
Data dostarczenia próbek	15.01.2026 r.
Data wykonania badań	15.01.2026 r. -26.01.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych (pałeczki *Legionella sp.*) spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

stwierdzono brak skażenia wody przez pałeczki *Legionella sp.*

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIUG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.1.4.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-01-30

Miasto Dąbrowa Górnicza
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr OL-05/OL/CHZ-01/26/17/N z dnia 27.01.2026 r.
wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dąbrowa Górnicza ul. Swobodna 59 – pokój socjalny P9.0.13 parter, pawilon IX
Rodzaj próbki	woda ciepła
Próbkę pobrał	przedstawiciel PPIS w Dąbrowie Górniczej
Nr protokołu pobrania próbki	10/2026
Liczba analityczna	17/26/N
Data poboru próbki	15.01.2026 r.
Data dostarczenia próbki	15.01.2026 r.
Data wykonania badań	15.01.2026 r. -26.01.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych (pałeczki *Legionella sp.*)
spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez
ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej
informuje, że:

stwierdzono brak skażenia wody przez pałeczki *Legionella sp.*

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.1.4.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-01-30

Miasto Dąbrowa Górnicza
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr OL-05/OL/CHZ-01/26/11/N z dnia 27.01.2026 r.
wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dąbrowa Górnicza ul. Swobodna 59 – pokój śniadań P1.09 – I piętro, pawilon II
Rodzaj próbki	woda ciepła
Próbkę pobrał	przedstawiciel PPIS w Dąbrowie Górniczej
Nr protokołu pobrania próbki	4/2026
Liczba analityczna	11/26/N
Data poboru próbki	15.01.2026 r.
Data dostarczenia próbki	15.01.2026 r.
Data wykonania badań	15.01.2026 r. -26.01.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych (pałeczki *Legionella sp.*) spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

stwierdzono brak skażenia wody przez pałeczki *Legionella sp.*

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.1.4.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-01-30

Miasto Dąbrowa Górnicza
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr OL-05/OL/CHZ-01/26/18/N z dnia 27.01.2026 r.
wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dąbrowa Górnicza ul. Swobodna 59 – klasa P3.0.17 parter, pawilon III
Rodzaj próbki	woda ciepła
Próbkę pobrał	przedstawiciel PPIS w Dąbrowie Górniczej
Nr protokołu pobrania próbki	11/2026
Liczba analityczna	18/26/N
Data poboru próbki	15.01.2026 r.
Data dostarczenia próbki	15.01.2026 r.
Data wykonania badań	15.01.2026 r. -26.01.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych (pateczki *Legionella sp.*) spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

stwierdzono brak skażenia wody przez pateczki *Legionella sp.*

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.1.4.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-01-30

Miasto Dąbrowa Górnicza
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr OL-05/OL/CHZ-01/26/12/N z dnia 27.01.2026 r.
wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBKİ

Miejsce poboru próbki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dąbrowa Górnicza ul. Swobodna 59 – internat łazienka P1.1.33 – I piętro , pawilon I
Rodzaj próbki	woda ciepła
Próbkę pobrał	przedstawiciel PPIS w Dąbrowie Górniczej
Nr protokołu pobrania próbki	5/2026
Liczba analityczna	12/26/N
Data poboru próbki	15.01.2026 r.
Data dostarczenia próbki	15.01.2026 r.
Data wykonania badań	15.01.2026 r. -26.01.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych (pałeczki *Legionella sp.*) spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

stwierdzono brak skażenia wody przez pałeczki *Legionella sp.*

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.1.4.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-01-30

Miasto Dąbrowa Górnicza
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr OL-05/OL/CHZ-01/26/20/N z dnia 27.01.2026 r.
wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dąbrowa Górnicza ul. Swobodna 59 – natrysk damski
Rodzaj próbki	woda ciepła
Próbkę pobrał	przedstawiciel PPIS w Dąbrowie Górniczej
Nr protokołu pobrania próbki	13/2026
Liczba analityczna	20/26/N
Data poboru próbki	15.01.2026 r.
Data dostarczenia próbki	15.01.2026 r.
Data wykonania badań	15.01.2026 r. -26.01.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych (pałeczki *Legionella sp.*) spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

stwierdzono brak skażenia wody przez pałeczki *Legionella sp.*

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.1.4.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-01-30

Miasto Dąbrowa Górnicza
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr OL-05/OL/CHZ-01/26/09/N z dnia 27.01.2026 r.
wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dąbrowa Górnicza ul. Swobodna 59 – miejsce powrotu wody do podgrzewacza – kotłownia pawilon II
Rodzaj próbki	woda ciepła
Próbkę pobrał	przedstawiciel PPIS w Dąbrowie Górniczej
Nr protokołu pobrania próbki	2/2026
Liczba analityczna	9/26/N
Data poboru próbki	15.01.2026 r.
Data dostarczenia próbki	15.01.2026 r.
Data wykonania badań	15.01.2026 r. -26.01.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych (pateczki *Legionella sp.*)
spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez
ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej
informuje, że:

stwierdzono brak skażenia wody przez pąteczki *Legionella sp.*

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.1.4.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-01-30

Miasto Dąbrowa Górnicza
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

dotyczy: Sprawozdania z badań nr OL-05/OL/CHZ-01/26/16/N z dnia 27.01.2026 r.
wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBK

Miejsce poboru próbek	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Dąbrowa Górnicza ul. Swobodna 59 – przedszkole P8.013 parter, pawilon VIII, łazienka
Rodzaj próbek	woda ciepła
Próbkę pobrał	przedstawiciel PPIS w Dąbrowie Górniczej
Nr protokołu pobrania próbek	9/2026
Liczba analityczna	16/26/N
Data poboru próbek	15.01.2026 r.
Data dostarczenia próbek	15.01.2026 r.
Data wykonania badań	15.01.2026 r. -26.01.2026 r.

Próbka wody w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych (pałeczki *Legionella sp.*) spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, że:

stwierdzono brak skażenia wody przez pałeczki *Legionella sp.*

Informację wydano w oparciu o §21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18