Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.31.17.2026
Dąbrowa Górnicza, 2026-10-30

SOSW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w Dąbrowie Górn...
Wpłynęło dnia 2048/2026
Otrzymał 30.10.2026

e-dor.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Swobodna 59
41-303 Dąbrowa Górnicza

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu 30.10.2026 r. z przedstawicielem Państwa placówki informuję o stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego w próbkach wody pobranych w dniu 19.10.2026 r. z natrysków damskiego i męskiego na terenie pływalni zlokalizowanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Swobodnej 59 w Dąbrowie Górniczej.
Sprawozdanie z badań z dnia 30.10.2026 r. przekazane przez pracownika Sekcji Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej. Należy zaznaczyć, że analizy laboratoryjne próbek nie zostały jeszcze zakończone.
Stwierdzone wyniki badań:

- natrysk damski (nr anal. 592/26/N) – liczba bakterii z rodzaju *Legionella* sp. w 100 ml wody: 420 jtk (330;530);
- natrysk męski (nr anal. 593/26/N) – liczba bakterii z rodzaju *Legionella* sp. w 100 ml wody: 390 jtk (310; 490).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230): najwyższa dopuszczalna liczba mikroorganizmów tj. *Legionella sp.* w 100 ml w wodzie w natryskach wynosi <100 jtk/100 ml.
Mając na uwadze powyższe, należy niezwłocznie przeprowadzić działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz poinformować o ich wykonaniu w formie pisemnej w terminie do dnia 03.11.2026 r. do godz. 11:00, na adres poczty elektronicznej: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl.
Ponadto należy przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Dąbrowie Górniczej wyniki kontrolnych badań wody, wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych, w próbkach pobranych zgodnie z załącznikiem nr 3 część B do ww. rozporządzenia.

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a
3. NS-HD w/m

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18